



Cedry Wielkie, dnia 11.06.2019 roku

ZP.271.10.2019

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i wymiana nawierzchni ulicy Kolorowej w Cedrach Małych”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie wykonawcom Projektu Wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił projekt budowlany branży drogowej oraz budowlano – wykonawczy branży elektrycznej z wszystkimi posiadanymi warunkami i uzgodnieniami.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje budowy sieci wodociągowej.

Odpowiedź:

Zakres nie obejmuje budowy sieci wodociągowej.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje budowy kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź:

Zakres nie obejmuje budowy kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 4

Prosimy o wyjaśnienie zapisu z projektu budowlanego: „Ciąg został zaprojektowany w przekroju daszkowym umożliwiającym swobodny odpływ wody na tereny gruntowe. Swobodny spływ wody umożliwiają krawężniki wtopione 0cm ograniczające jezdnie i chodniki od terenu”. Prosimy o potwierdzenie, że woda ma spływać częściowo na prywatne posesje.

Odpowiedź:

Tak woda ma spływać częściowo na prywatne posesje.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje przebudowy ogrodzeń.

Odpowiedź:

Zakres nie obejmuje przebudowy ogrodzenia.



Pytanie 6

Prosimy o podanie parametrów geomembraną. W projekcie i ST brak jakichkolwiek danych.

Odpowiedź:

Ujętą w dokumentacji geomembraną zamienia się na geotkaninę PP o minimalnych parametrach: wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz 16kN/m; Masa powierzchniowa EN965 95g/m²

Ponadto Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

Pkt. III ust.1

Jest:

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest: Budowa i przebudowa ulicy Kolorowej w Cedrach Małych, dz.nr 152/6 i 155/6, obręb Cedry Małe. Budowa i przebudowa powinna być wykonana zgodnie z poniższym opisem:

Korytowanie wierzchniej warstwy grubości 15 cm wraz z odwozem na odległość 5 km i ponownym wbudowaniem po uprzednim przygotowaniu miejsca do wbudowania.

Korytowanie pozostałej części pod konstrukcję drogi wraz z utylizacją urobku.

Warstwy składowe ciągu pieszo jezdnego z chodnikiem to: **geomembrana co najmniej 15 kN i gęstości co najmniej 200g/m²**, warstwa gruntu stabilizowana cementem do wytrzymałości co najmniej Rm=5MPa grubości co najmniej 15 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie co najmniej 0/31,5 lub tłucznia kamiennego grubości co najmniej 25 cm, podsypka cementowo-piaskowa co najmniej 1:4 grubości co najmniej 5 cm, kostka bezfazowa grubości co najmniej 8 cm.

Regulacja włączów studni, skrzynek sieci wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i innej w przypadku wystąpienia na budowie.

Budowa kablowej sieci oświetlenia ułożonej na normatywnej głębokości kablem typu YAKY (lub równoważny) co najmniej 4x25mm², 6 słupów oświetleniowych wysokości 7.0 m ocynkowanych (wysokość zawieszenia oprawy 8.0 m) z wysięgnikiem 1.0 m, fundamenty co najmniej B 120.

Winno być:

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest: Budowa i przebudowa ulicy Kolorowej w Cedrach Małych, dz.nr 152/6 i 155/6, obręb Cedry Małe. Budowa i przebudowa powinna być wykonana zgodnie z poniższym opisem:

Korytowanie wierzchniej warstwy grubości 15 cm wraz z odwozem na odległość 5 km i ponownym wbudowaniem po uprzednim przygotowaniu miejsca do wbudowania.

Korytowanie pozostałej części pod konstrukcję drogi wraz z utylizacją urobku.

Warstwy składowe ciągu pieszo jezdnego z chodnikiem to: **geotkanina PP o minimalnych parametrach: wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz 16kN/m; Masa powierzchniowa EN965 95g/m²**, warstwa gruntu stabilizowana cementem do wytrzymałości co najmniej Rm=5MPa grubości co najmniej 15 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie co najmniej 0/31,5 lub tłucznia kamiennego grubości co najmniej 25 cm, podsypka cementowo-piaskowa co najmniej 1:4 grubości co najmniej 5 cm, kostka bezfazowa grubości co najmniej 8 cm.

Regulacja włączów studni, skrzynek sieci wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i innej w przypadku wystąpienia na budowie.

Budowa kablowej sieci oświetlenia ułożonej na normatywnej głębokości kablem typu YAKY (lub równoważny) co najmniej 4x25mm², 6 słupów oświetleniowych wysokości 7.0 m



ocynkowanych (wysokość zawieszenia oprawy 8.0 m) z wysięgnikiem 1.0 m, fundamenty co najmniej B 120.

Pkt. XI ust. 11

Jest:

Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres:

Urząd Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

Na kopercie należy umieścić:

- 1) nazwę i adres wykonawcy,
- 2) napis: „Postępowanie nr ZP.271.10.2019 Oferta na realizację zamówienia pn.: „Przebudowa i wymiana nawierzchni ulicy Kolorowej w Cedrach Małych”. Nie otwierać przed dniem **14.06.2019 r. godz. 11:30**”.

Winno być:

Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres:

Urząd Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

Na kopercie należy umieścić:

- 1) nazwę i adres wykonawcy,
- 2) napis: „Postępowanie nr ZP.271.10.2019 Oferta na realizację zamówienia pn.: „Przebudowa i wymiana nawierzchni ulicy Kolorowej w Cedrach Małych”. Nie otwierać przed dniem **17.06.2019 r. godz. 11:30**”.

Pkt. XII ust. 1

Jest:

Ofertę należy złożyć do dnia **14.06.2019 r. do godz. 11:00** w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok. Nr 17 (sekretariat).

Winno być:

Ofertę należy złożyć do dnia **17.06.2019 r. do godz. 11:00** w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok. Nr 17 (sekretariat).

Pkt. XII ust. 3

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.06.2019 r. o godz. 11:30** w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. Płażyńskiego 16, pok. nr 2.


Winno być:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.06.2019 r. o godz. 11:30** w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. Płażyńskiego 16, pok. nr 2.



Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,


WÓJT
Janusz Golinski

Otrzymują:

1. Wykonawcy zgodnie z rozdzielnikiem
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich
3. Strona internetowa Zamawiającego: www.cedry-wielkie.pl
4. a/a