



Cedry Wielkie, 06.08.2020 r.

ZP.271.15.2020

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Długie Pole działka nr 173, gmina Cedry Wielkie”.

Gmina Cedry Wielkie, działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

W związku z pojawieniem się nowych informacji dotyczących wykonania utwardzenia poboczy proszę o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane pobocza?

W dokumentacji projektowej oraz przekroju, który pojawił się 04.08.2020r nie ma informacji jaki rodzaj materiału ma być użyty.

W odpowiedzi na pytanie jest napisane "destrukt".

Czy ma być to destrukt asfaltowy, betonowy lub ceglany?

Wymiary poboczy w dokumentacji i przekroju wynoszą 1,5 m? W odpowiedzi na pytanie i SIWZ wynoszą 0,75 m?

Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność wykonania utwardzenia pobocza z destruktu asfaltowego o wymiarach 0,75x0,25 m po obu stronach drogi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego 0-31,5.

Pytanie 2

Na jaką odległość ma zostać odwieziony urobek z wykopu ?

Odpowiedź: Urobek z wykopu należy wywieść na odległość do 12km.

Pytanie 3

Zapytanie do odpowiedzi na pytanie nr 5

Proszę o potwierdzenie, czy pobocza należy wykonać z kruszbetu. Proszę jednocześnie potwierdzić, że pobocza należy wykonać na szerokości po 75 cm i grubości 25 cm. Wg przekroju konstrukcyjnego wyprofilowanie i zagęszczenie pobocza należy wykonać na szerokości po 150 cm. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność wykonania utwardzenia pobocza z destruktu asfaltowego o wymiarach 0,75x0,25 m po obu stronach drogi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego 0-31,5.

Pytanie 4

Zapytanie do odpowiedzi na pytanie nr 8

Proszę o potwierdzenie ilości płyt do wbudowania. Wg projektu budowlanego rys. 1/ZD ilość do wbudowania płyt wynosi $520 \times 3 + 20 \times 3 = 1\ 620$ m². W odpowiedzi podano ilość do wbudowania płyt 1588 m². Proszę o wyjaśnienie



Odpowiedź: Zamawiający koryguje podaną powierzchnię płyt drogowych do wbudowania. Należy wbudować płyty drogowe na drogę i poszerzenie o powierzchni 1 620 m².

Pytanie 5

Zapytanie do odpowiedzi na pytanie nr 9

W odpowiedzi na pytanie występuje następująca niezgodność: ilość stali w płycie drogowej o wymiarach 3x1,5x0,15 ma zawierać nie mniej niż 9,4 kg/m² to znaczy, że w płycie drogowej o podanych wymiarach powinno być 9,4x4,5=42,3 kg. W odpowiedzi na pytanie podajecie Państwo, że winno być 55 kg stali. Jest to duża rozbieżność, proszę o wyjaśnienie.

Jednocześnie informujemy, że na dzień sporządzania oferty dysponujemy płytą drogową o zawartości stali 39,99 kg w płycie o wymiarach 3x1,5x0,15. Płyty te wykonuje zakład prefabrykacji o wysokiej renomie i posiadają stosowne atesty. Dotychczas z wbudowanymi tego typu płytami nie było zastrzeżeń i problemów- typu gwarancja. O ile Państwo życzyacie sobie 55 kg stali A III w płycie, to będziemy musieli zlecić to wytwórcy co spowoduje wzrost kosztów zadania co naszym zdaniem, z uwagi na nasze doświadczenie mija się z celem.

Odpowiedź: Zamawiający koryguje podaną ilość stali. Produkt winien posiadać aktualne Deklaracje zgodności z polskimi normami. W płycie o wymiarach 300x150x15cm powinno być min. 35kg stali.

Pytanie 6


Zapytanie do odpowiedzi na pytanie nr 10

Naszym zapytaniu prosimy o potwierdzenie braku wycinek krzewów i drzew, a nie o oczyszczenie rowów, których występowanie de facto w czasie wizji lokalnej nie stwierdzono. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oczyszczenia istniejących skarp / rowów wraz z wycinką i wywozem krzewów po obu stronach drogi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami, wydłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu **do dnia 11.08.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Z poważaniem

z up. Wójta

Elżbieta Prymałek
Sekretarz Gminy