



Cedry Wielkie, 12.10.2020 r.

ZP.271.18.2020

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń Klubu Seniora w Cedrach Wielkich.

Gmina Cedry Wielkie, działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Prosimy o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej, gdyż w poz. 56 przedmiaru jest: montaż okien uchylnych z PCV (0,8 x 1) x 7 a z dokumentacji wynika inaczej. Brak w przedmiarze drzwi zewnętrznych do Sali TV – czy też policzyć? Czy stolarkę EI60 należy policzyć czy to istniejąca?

Odpowiedź: Zamawiający przedstawia zestawienie poniżej:

1. Stolarka Okienna.

Do wykonania 4 sztuki okien PCV o wymiarach 80x100 (rozwierno - uchylne), przeciwwłamaniowe (min P2)

2. Stolarka Drzwiowa.

- Stolarka drzwiowa p.poż.

1 sztuka drzwi wyjściowe z pomieszczenia nr 1/9 na klatkę schodową EI 60, min. 90 x205 w świetle przejścia,

1 sztuka drzwi wyjściowe z pomieszczenia nr 3/9 za zewnątrz budynku EI 60, min. 90 x205 w świetle przejścia,

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna - sztuk 7, drzwi do pomieszczeń 6/9, 7/9 i 8/9 z nawiewnikiem lub podcięciem,
- Stolarka zewnętrzna przeciwwłamaniowa z szyba min P2 o wymiarach 255x205 cm z drzwiami dzielonymi jedno skrzydło min szerokość przejścia 90 cm + skrzydło z ruchomym słupkiem 50 cm szerokości, pozostała część w formie witryny - sztuk 1
- Drzwi do pomieszczenia z kotłem - Stolarka drzwiowa zewn. Antywłamaniowa.

Pytanie 2

Pozycja 114 kosztorysu – dostawa i montaż wyposażenia kpl. 1 - co należy policzyć? Brak zestawienia wyposażenia.

Odpowiedź: Przy wycenie oferty należy pominąć pkt 114 d.6 przedmiaru robót, gdyż dostawa i montaż wyposażenia będzie uwzględniona w odrębnym postępowaniu.

Z poważaniem

Zastępca Wójta
Piotr Jaśmiewski