

OPINIA SANITARNA

13 czerwca 2023 r.

wynikająca z konsultacji projektu architektonicznego:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I BOISKIEM
WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 12 X 24 m Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ
SAMONOŚNĄ

Autor projektu : mgr inż. arch. Grzegorz Miąsko nr upr.128/99

„MP Project” sp. z o.o.

30 – 149 Kraków, ul. Balicka 134

Autor opinii : mgr inż. Grażyna Stachowicz – rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych

Po zapoznaniu się z projektem architektoniczno - budowlanym przyszkolnej hali sportowej z zapleczem socjalnym i boiskiem wielofunkcyjnym 12 x 24 m (rzut poziomy, przekroje, elewacje, opis techniczny) stwierdzam, że przedstawione w tym projekcie rozwiązania projektowe spełniają wymagania higieniczne i zdrowotne dla tego rodzaju obiektów i projekt będzie mógł być uzgodniony pozytywnie pod względem wymogów higieniczno – sanitarnych. Projektowany obiekt ma być wolnostojący, niepodpiwniczony, 1- kondygnacyjny. Budynek podzielony jest na części: salę widowiskowo – sportową, zaplecze socjalno –sanitarne i część techniczną. Zaplecze sali stanowią 2 szatnie i 2 umywalnie wraz z WC. Są to szatnie i łazienki dla sportowców, uczestników zajęć. Z komunikacji jest wejście do toalet ogólnodostępnych (damska, męska i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Widownia przeznaczona jest dla 50 osób. Pokój trenera jest to równocześnie pomieszczenie 1-szej pomocy, wyposażony jest w umywalkę i ma bezpośrednio dostępną łazienkę. Wydzielona jest kotłownia, magazyn sprzętu sportowego i pomieszczenie gospodarcze. Przewidziana jest wentylacja mechaniczna.

Obiekt ma być dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Sala sportowo – widowiskowa może również służyć do wystawiania przedstawień teatralnych oraz organizowania innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych wymagających większej powierzchni użytkowej. Wewnętrzne wykończenie sali zarówno na ścianach, jak i na suficie jest o powierzchni gładkiej, równej. W węzłach sanitarnych zaprojektowano posadzki łatwo zmywalne z płytek gresowych, a na ścianach płytki ceramiczne do wys. 2,0 m.

Ponieważ hala sportowa nie ma ustalonej na razie lokalizacji, więc po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub potwierdzeniu zgodności z miejscowym planem zagospodarowania terenu dla konkretnej lokalizacji obiektu, należy projekt przedłożyć do uzgodnienia właściwemu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu lub uzyskać uzgodnienie rzeczoznawcy ds. sanitarno – higienicznych.

mgr inż. GRAŻYNA STACHOWICZ
RZECZOZNAWCA
d/s sanitarno - higienicznych
upr. nr 118-BP i O/95
w zakresie bud. przem. i ogólnego
Kraków, os. Na Stoku 7/15, tel. 502 611 746

